

Checkliste: Befüllen/Entleeren von Gaskesselwagen







Standort:

Kesselwageneingang: Datum: Uhrzeit:

KWG-Nr.

Kesselwagenausgang: Datum: Uhrzeit:

KWG-Nr.

RID-Bezeichnung des Füllguts	Gef.-Nr.	UN-Nr.	Kl.	Gefahrzettel	Tankcode	SV
Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, N.A.G.	23	1965	2	 	PxBN	TE 22
Gemisch A		Gemisch A 0			Gemisch B 2	
Gemisch A 01		Gemisch A 1			Gemisch B	
Gemisch A 02		Gemisch B 1			Gemisch C	
Ammoniak, wasserfrei	268	1005	2	   	PxBH	TE 22 TE 25

		OK
01	Kesselwagennummer entspricht der in den Dokumenten	
02	Kesselwagen hat keinen Schadwagenzettel (Rotzettel)	
03	Tank für das Ladegut geeignet und zugelassen, KWG technisch einwandfrei	
04	Datum der nächsten Tankprüfung eingehalten	
05	Datum der nächsten Hauptuntersuchung eingehalten	
06	Gefahrgut der Vorladung mit dem Füllgut verträglich	
07	Restmengen im Tank durch Wiegen ermittelt	
08	Nach Resten/Entspannen des Tanks, Ventile in der richtigen Reihenfolge geschlossen	
09	Bodenventil geschlossen und Ventilanzeige auf Stellung „zu“	

		OK
10	Auslaufarmaturen geschlossen und dicht	
11	Blindflansche der Ausläufe fest verschlossen (Schrauben richtig)	
12	Alle Tanköffnungen ordnungsgemäß verschlossen	
13	Füllgewicht (Angabe auf dem Tankschild) eingehalten	
14	Lastgrenze nicht überschritten	
15	Tankcode / Ladeguttafel / Sondervorschriften für das Produkt richtig	
16	Orange Warntafeln, Groß- und Rangierzettel vorschriftsmäßig	
17	Sonstige Bemerkungen	

Unterschrift des verantwortlichen Mitarbeiters (KWG - Befüllung)